



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo "Via Linneo"

Via Linneo, 2 – 20145 Milano

Tel. 0288448986/7/8 – Fax 0288448990

E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

Circ. n. 183/ Istituto

Milano, 10 aprile 2017

Ai genitori degli alunni

Al personale

Scuola Primaria Moscati

Scuola Secondaria 1° grado Moscati

Oggetto: uscite di sicurezza e maniglioni antipanico

In merito alla preoccupazione più volte espressa in più occasioni e sedi, più spesso da genitori ma in qualche caso anche dal personale, per la sicurezza delle entrate e delle uscite, con particolare riferimento alla **mancanza di maniglioni antipanico** alle porte di entrata di **via Moscati 1 e via Moscati 5**, la Dirigenza comunica con la presente quali siano stati **i riscontri compiuti** e quali **le conclusioni**.

A seguito di un sopralluogo avvenuto nella giornata di Giovedì 23 marzo alla presenza del DS e del DSGA, **il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), dott. Luca Corbellini** ha confermato che **le attuali uscite di sicurezza** previste dal piano di evacuazione (quelle che immettono nel cortile interno), tenuto conto delle ampiezze e del numero di persone per ciascun piano, **sono adeguate e regolari**. Pertanto **le uscite su via Moscati 1 e 5 continuano a non essere vie di evacuazione, così che non risulta necessaria in tal senso la presenza su di esse di maniglioni antipanico**.

E' altresì prevista dall'attuale piano, quale via di fuga per **due degli spazi mensa**, l'uscita attraverso il portone di via **Moscati 3**, la quale, come è noto, risulta inagibile e perciò chiusa. **Il Responsabile (RSPP) sta di conseguenza aggiornando le piantine in modo tale da prevedere l'evacuazione da tali spazi attraverso una delle due uscite che si trovano nel corridoio che conduce alla palestra**.

Le porte di accesso di Via Moscati 1 (Scuola Primaria) e di Via Moscati 5 (Scuola Secondaria), non costituendo vie primarie di evacuazione ed essendo peraltro molto vicine alle vie di evacuazione stesse (che sono proprio di fronte, in entrambi i casi), **potranno quindi essere chiuse a chiave**, una volta terminate le operazioni di entrata, risultando di conseguenza più sicure a fronte di eventuali tentativi di intrusione da parte di estranei o di persone comunque non autorizzate. Il Dirigente Scolastico in data odierna darà disposizione in tale senso al personale con apposita circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993)