



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo "Via Linneo"**  
Via Linneo, 2 – 20145 Milano  
Tel. 0288448986/7/8 – Fax 0288448990  
E-mail: miic8f200p@istruzione.it Pec: miic8f200p@pec.istruzione.it

Circ. n. 191/ Istituto

Milano, 20 aprile 2017

Agli alunni - Ai genitori - Al personale

**Oggetto: messa in sicurezza, verifiche ed altri interventi in via Linneo**

In merito alla situazione dell'edificio di via Linneo, delineata dalle precedenti comunicazioni (circ. n. 186 e 187 del 19/04, circ. n. 189 e 190 del 20/04), si comunicano **gli aggiornamenti derivanti da quanto trasmesso dall'Ufficio tecnico del Comune a seguito dei sopralluoghi effettuati.**

Sono state previste nel breve periodo tre azioni di messa in sicurezza e di verifica ed indagine, mentre è allo studio la fattibilità di interventi risolutivi nel medio periodo.

La prima azione sarà costituita dalla **messa in sicurezza del primo e del secondo piano attraverso la posa di una rete** atta ad impedire la caduta di calcinacci dai plafoni. I **tempi** previsti sono di circa una settimana per la fornitura del materiale e di una settimana di lavoro per ciascuno dei due piani coinvolti. La messa in sicurezza dei solai tramite rete anticaduta potrà **garantire l'agibilità delle aule** e consentire una regolare conclusione dell'anno scolastico, con un progressivo rientro delle classi nelle rispettive aule.

Il secondo intervento programmato consisterà in un **sopralluogo sulla copertura del settore aule**, che consentirà di valutare le condizioni dei canali di scolo delle acque, dei pluviali, dei pannelli di copertura, delle relative lattonerie e delle guaine e, di conseguenza, la **fattibilità tecnica ed economica di un intervento per l'eliminazione delle infiltrazioni sui solai interni (causa principale di distacchi di intonaci e sfondellamento di pignatte).**

La terza attività programmata sarà **una nuova indagine termografica** dei solai, per un aggiornamento della situazione e **per una valutazione di eventuali interventi risolutivi di antisfondellamento.**

**Preso atto con soddisfazione del sollecito intervento del Comune per la gestione dell'emergenza, la Dirigenza, a tutela della sicurezza degli alunni e del personale dell'Istituto, coinvolgendo il territorio e le diverse istituzioni (ciascuno secondo il suo ruolo), chiederà all'ente preposto di trovare le risorse per i necessari interventi risolutivi da effettuarsi durante l'estate.**

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giorgio Pietro Sturaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993